

EndoTherm® Kompatibilitäts- und Gewährleistungserklärung

Die nachfolgende Liste führt die Heizkesselhersteller auf, die bestätigt haben, dass EndoTherm® keine negativen Auswirkungen auf ihre Produkte hat und daher ihre bestehenden Gewährleistungsgarantien für Heizkessel nicht beeinträchtigt werden.

Kesselhersteller Zulassungen von:

Baxi	De Dietrich	Ideal	Remeha	Vaillant
Boiler Smith	Enwa / Enwamatic	Lochinvar	Thermal Solutions	Worcester Bosch
Cleaver Brooks	Hoval	Raypak	Viessmann	

Material-Kompatibilität:

EndoTherm® wurde von unabhängigen Prüflaboren und Instituten getestet. EndoTherm® ist und wirkt nachweislich nicht korrosiv. Tests wurden an den gängigen Systemmaterialien, darunter Kupfer, Stahl, Eisen, Aluminium, Kunststoffe und EPDM-O-Ringe durchgeführt und beweisen, dass EndoTherm® nicht korrosiv ist.

Produkthaftpflicht und Gewährleistung:

Wir, die Endo Enterprises (UK) Ltd. als Hersteller von EndoTherm®, erneuern jährlich unsere Produkthaftpflichtversicherung in Höhe von 10 Millionen Pfund für möglicherweise durch EndoTherm® verursachte Schadensfälle. Dies, obwohl seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2012 diese Versicherung noch nie in Anspruch genommen wurde. Endo Enterprises (UK) Ltd. garantiert für die Produktqualität und Gewährleistung von EndoTherm®. Endo Enterprises (UK) Ltd. bestätigt, dass der Einsatz von EndoTherm in nach VDI 2035 arbeitenden wassergeführten Heiz- und Kühlsystemen die Gewährleistungen seitens der aufgeführten Kesselhersteller nicht beeinträchtigt werden.

Konformitätsbestätigung gemäß VDI 2035

EndoTherm® ist eine Energieeinsparungsmaßnahme. EndoTherm® wird in einem Verhältnis von 1:100 dem geschlossenen Kreislauf des Heizungswassers zugegeben.

Wir, die Endo Enterprises (UK) Ltd. als Hersteller von EndoTherm®, bestätigen, dass durch diese 1-prozentige Zugabe von EndoTherm® die Eigenschaften des Heizungswassers gemäß VDI 2035 gewahrt bleiben und nicht negativ beeinflusst werden.

Dies gilt insbesondere für Heizkessel, Wärmepumpen und Fernwärmesysteme. Die Voraussetzung ist selbstverständlich, dass das Heizungswasser vor Zugabe von EndoTherm® bereits den Anforderungen der VDI 2035 entsprochen hat. Unter Beachtung der oben genannten Dosierung führt EndoTherm® weder zu Steinbildung noch zu wasserseitig verursachten Korrosionsschäden.

Für weitergehende Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Benjamin Sallon

Geschäftsführer

Endo Enterprises (UK) Ltd

T: +44 19 25 74 71 01

@: enquiries@endoenterprises.com



Unit 231, Europa Boulevard
Gemini Business Park
Warrington
Cheshire
WA5 7TN

Company Reg: 08758760

Endo Enterprises (UK) Ltd

Unit 231, Europa Boulevard, Warrington, Cheshire, WA5 7TN. United Kingdom.

T. +44 (0)1925 747 101 • E. enquiries@endoenterprises.com • W. endoenterprises.com

Company Reg No. 08758760 • VAT Reg No. 173 8928 63 • ISO 9001 Certificate No. 12560